



納入品図面



高圧配管 仕様	
集合管	JIS G 3454 STPG370 1/2B×Sch80
フランジ	JIS B 2220
気密試験圧力	1.8MPa
耐圧試験圧力	2.6MPa
防食措置	塗装

切替型漏えい検知装置用付属部品

名称 (NAME OF PART)	員数 (QTY)
LUTメータ継手	2
定尺用金属フレキ L=400	1
KKB-2 (検査孔付ねじガス栓)	2
1/2B子出口継手	1
1/2Bキャップ	1
1/2Bティー	1
1/2Bニップル	1
1/2B長ニップル L=100	1

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	HL-20AF	Ass'y	1	
2	KL-32F	Ass'y	1	
3	15A T型連結管	Ass'y	2	塗装
4	15A バイパス連結管	Ass'y	1	塗装
5	25A 低圧連結管-20HL	Ass'y	1	塗装
6	15A高圧バルブ	Ass'y	4	BM20K-FOLS-15A
7	15A高圧ストレーナ	Ass'y	2	MG20K-FI-15A
8	1Bニップル	SGP	2	Ep-Fe/Zn5/CM2
9	1B F型ユニオン	FCMB270	2	HDZ,パッキン付
10	1Bボールバルブ	Ass'y	2	RBS-1
11	40Aドレンポット	Ass'y	1	塗装
12	10K-40A閉止フランジ	SS400	1	塗装
13	10K-40Aねじ込みフランジ	SS400	1	塗装
14	HP-1BNW-SUS	SUS304	8	ジオメット処理
15	10K-40Aフランジパッキン	ソフスベスト	2	
16	HP-1/2BNW-SUS	SUS304	32	ジオメット処理
17	20K-15Aフランジパッキン	ソフスベスト	8	
18	HP-1V	Ass'y	3	
19	8Aホース口	C3604BD	2	
20	ゴムキャップ	高弾性塩ビ	2	
21	1/4Bボールバルブ	Ass'y	2	RBS-1/4
22	1B×1/2B径違いソケット	FCMB270	1	HDZ
23	1/2B六角付ニップル	C3604BD	1	
24	1/2Bボールバルブ	Ass'y	1	BBS-1/2
25	15Aプラグ	FCMB270	1	HDZ
26	1B×3/4B径違いニップル	FCMB270	1	HDZ

梱包部品

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	3.5MPaゲージ	Ass'y	2	
202	10kPaゲージ	Ass'y	1	
203	サポート	SS400	4	塗装
204	1/2B Uボルト	SWRM3	4	Zni-C
205	W1/4六角ナット	SS400	8	Zni-C
206	M8平座金	SS400	8	Zni-C
207	C1060アンカーボルト	Ass'y	12	ダクロ処理
208	ドレンポット用サポート	SS400	2	塗装
209	11/2B Uボルト	SWRM3	2	Zni-C
210	M10六角ナット	SS400	4	Zni-C
211	M10平座金	SS400	4	Zni-C
212	HP-1/2BNW-SUS	SUS304	8	ジオメット処理
213	20K-15Aフランジパッキン	ソフスベスト	2	
214	I型漏えい検知部	Ass'y	1	
215	切替型漏えい検知装置用付属部品	Ass'y	1	別表参照

殿					名称 (TITLE)	
出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	バイパスユニット	
	川手	杉山	川手	神宮司	KBU-20AHL	
尺度 (SCALE)	日付 (DATE)				図番 (DWG. No.)	
1:10	1997/2/18				06	
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO.,LTD.				151060802	