


納入品図面



番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	数量 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	KA-100T	Ass'y	1	
2	KLS-100	Ass'y	1	
3	KL-100	Ass'y	1	A
4	25A T型連結管	Ass'y	2	塗装
5	25A L型連結管	Ass'y	2	塗装
6	25A バイパス連結管	Ass'y	1	塗装
7	25A I型連結管	Ass'y	1	塗装
8	25A高圧バルブ	Ass'y	4	BM20K-FOLS-25A
9	25A高圧ストレナ	Ass'y	2	MG20K-FT-25A
10	10K-50Aフランジパッキン	ノリ Paste	2	
11	50Aドレンポット	Ass'y	1	塗装
12	20K-25Aフランジパッキン	ノリ Paste	10	
13	HP-1BNW	Ass'y	40	ジオメット処理
14	サポート	SS400	5	塗装
15	10kPaゲージ	Ass'y	1	
16	40Aボールバルブ	Ass'y	2	RBS-11/2
17	10K-50A閉止フランジ	SS400	1	塗装
18	10K-50Aねじ込みフランジ	SS400	1	塗装
19	15Aボールバルブ	Ass'y	1	BBS-1/2
20	ドレンポット用サポート	SS400	2	塗装
21	8Aボールバルブ	Ass'y	1	RBS-1/4
22	HP-1V	Ass'y	1	
23	8Aホース口	C3604BD	1	
24	ゴムキャップ	高弾性塩ビ	1	
25	15Aプラグ	FCMB270	1	HDZ
26	11/2Bニップル	SGP	2	Ep-Fe/ZnS/CM2
27	C1060アンカーボルト	Ass'y	14	ダクロ処理
28	1B Uボルト	SWRM3	5	Zni-C
29	2B Uボルト	SWRM3	2	Zni-C
30	M10平座金	SPCC	14	Zni-C
31	M10六角ナット	SS400	14	Zni-C
32	11/4B×1/2B径違いソケット	FCMB270	1	HDZ
33	1/2B六角付ニップル	C3604BD	1	
34	MV-25F	Ass'y	1	
35	HV-25F	Ass'y	1	
36	HP-1SBNW	Ass'y	8	ジオメット処理

集合管	JIS G 3454 STPG370 1B×Sch40
フランジ	JIS B 2220
気密試験圧力	1.8MPa
耐圧試験圧力	2.6MPa
防食措置	塗装

注) 1. 番号32: MV-25Fおよび番号33: HV-25Fは、各々感震器とレリーズに接続してご使用ください。  
 2. 番号34: HP-1SBNWは、MV-25FとKLS-100およびHV-25FとKL-100の接続にご使用ください。

殿					
出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	名称 (TITLE)
	丹羽	丹羽	中村	三井	バイパスユニット
尺度 (SCALE)	日付 (DATE)				
1:10	2003/6/18				
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	<b>KATSURA CO., LTD.</b>				図番 (DWG. No.)
					01
					151061601